

**Акционерное общество «Восточный Порт»  
(АО «Восточный Порт»)**

«08» февраля 2024 г.

№ ОГЭ-05-11/206

п. Врангель

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ПС 110 кВ Угольная.**

**Ремонт элегазового выключателя ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 зав. № 1051**

1. Цель закупки ТРУ: восстановление работоспособности элегазового выключателя ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации открытого распределительного устройства ПС 110 кВ Угольная.
2. Общие требования: выполнить ремонт элегазового выключателя ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1. Выполняемые работы должны соответствовать заданному объёму работ, определённому настоящим техническим заданием.
3. Адрес объекта: Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Базовая-9.
4. Объём и технология выполнения работ:
  - 4.1. Выполнить ремонт бака выключателя или его замену.
  - 4.2. Заменить сальниковые уплотнения и прокладки всех вращающихся и разъёмных элементов бака выключателя.
  - 4.3. Заменить указатель плотности элегаза.
  - 4.4. Заполнить выключатель элегазом до рабочего давления.
  - 4.5. Выполнить полный комплекс приёмосдаточных испытаний выключателя после ремонта с оформлением протоколов испытаний и свидетельства о приёмке выключателя из ремонта.
  - 4.6. Оформить ведомость деталей и компонентов, установленных на выключатель в ходе выполнения ремонта.
5. Гарантийный период на результат работ составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев. Срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Приложения: фото дефекта на 2 л.

Главный инженер

Главный энергетик

Начальник Электрохозяйства

В.Ю. Кайсин

Ю.Ю. Ткаченко

А.Ю. Ноговицын