

**ПАСПОРТ
РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ № 2810-Б**

г. Находка

2020 г.

СВЕДЕНИЯ ПО СКВАЖИНЕ

Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина № 2810-Б

Скважина расположена территории т/б «Триозерье»

Бурение скважины производилось по проекту, разработанному в АО « Восточный Порт ».

Способ бурения роторный, буровая установка УРБ-2А2.

Бурение начато «14» марта 2020г. Бурение окончено «17» марта 2020г.

Крепление скважины обсадными трубами

Диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Интервал обсадки		Длина (м)	Соединение труб
		От	До		
159	4,5	+0,4	26,0	26,4	Сварочное
114	3,0	+0,4	60,0	60,4	Клёпочное

Конструкция фильтровой колонны

Назначение	Диаметр (мм)	Интервал установки		Длина (м)
		От	До	
Надфильтровая часть	114	+0,4	48,0	48,4
Фильтр	114	48,0	60,0	12,0

Характеристика водоприемной части скважины

Интервал от 0,0 до 26,0 метров пробурен долотом Ø 190 мм и обсажен стальной трубой Ø 159 мм. С глубины 26,0 метров и до 60,0 метров диаметр бурения 140 мм., с установкой фильтрово- эксплуатационной колонны от +0,4 до 60,0 метров. Интервал установки рабочей части фильтров от 48,0 до 60,0 метров.

Результаты пробной откачки

Статический уровень в скважине 4,0 метров

Дебит м³/час (начало откачки)	Дебит м³/час (через 12 часов)	Дебит м³/час (через 24 часа)	Продолжительность откачки (часов)
1,7	1,5	1,5	24

Начало откачки «17» марта 2020г., окончание откачки «18» марта 2020г.

Правила эксплуатации скважины

1. При 24 часов откачке в скважине получен дебит 1,5 м³/час.
2. Обслуживание скважины должно вестись специалистами, хорошо знающими водоподъемное оборудование и имеющими право на ведение этой работы.
3. Производить чистку скважины и ревизию водоподъемного оборудования квалифицированными специалистами.

Рекомендации по эксплуатации водоносного горизонта

1. Для правильной эксплуатации, в скважину установить электрический погружной насос с производительностью не более 2,0 м³ в час.

Директор ООО «Брызгин»



А.В. Брызгин