

www.600-200.ru

ПАСПОРТ

Скважина № 2002.2025, расположенной по адресу г. Находка
Прим. края, Александровское нап.пос.
Квартал 329 Бюджет 15, Квартал 331 Бюджет
Подрядчик: ООО «Атлас» 8 (4236) 600-200 8 (914) 709-02-00 Бюджет 3

Заказчик АО. Восточный порт

Назначение скважины для хозяйственно-технического водоснабжения частного дома

Технические характеристики скважины:

1. Глубина скважины от поверхности земли до забоя 70
2. Кондуктор диаметром 159 мм установлен в интервале +/- 20 см 19
Фильтровая пластмассовая колонна диаметром 100 мм установлена в интервале +/- 20 см
Гост пищевой полиэтилен 426
Фильтр со щелевой перфорацией скважностью 20% установлен в интервале +/- 6

3. Геологический разрез:

- а) в интервале +/- 20 см 19 четверичные суглинки и супеси
б) в интервале +/- 20 см 19 - 70 коренные породы

4. Данные о водоносном горизонте:

- а) Характеристика водовмещающих пород трещиноватый известняк
б) Глубина уровня грунтовых вод 40-45
в) Мощность водоносного горизонта 2 м³/сут/м
г) Дебит скважины эксплуатационный 2 м³/сут/м

д) При установке погруженного насоса или насосных станций заказчиком или третьими лицами, за качество воды исполнитель ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

е) Насосная станция не должна превышать 80мм., обязательно трос диаметром 3-4мм., метопол диаметром 20-26мм.

5. Максимальная потребность в воде 2-3 м. 344.1

6. Стоимость выполнения работ 160 р.

7. Гарантийный срок на выполнение работ по бурению скважины составляет 12 месяцев с даты окончания работ по бурению скважины.

8. Работы по бурению, испытанию и оборудованию скважины выполнены в полном объеме и соответствии с договором и скважина передана в эксплуатацию.

Насосную станцию установим своими силами, претензий не имею

С условиями договора согласен (Ф.И.О. подпись)

Генеральный директор ООО «Атлас»:

Мантач Евгений Владимирович

