

Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)  
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,  
692941 тел.(4236) 665-271

**САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»**

Фактический адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, Приморский край, город Находка, п. Врангель, ул.  
Базовая, 9, Литера 1, каб.1-16

тел.(4236) 665-271 (3215), [eco-aqua@vp.vpnet.ru](mailto:eco-aqua@vp.vpnet.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.515460, срок действия-бессрочно

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий СЭЛ

*Л.Г. 03.*

Жолобова Т.М.

2026

**Протокол исследований (испытаний) и измерений**

**№ 79-В от 27.03.2026**

(на 2 листах)



Наименование объекта: вода питьевая

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, г. Находка, п. Врангель,  
ул. Внутрипортовая, 47

Место отбора: база «Триозерье», водозаборная скважина № 1073 (на территории лесного участка  
площадью 11 га с кадастровым номером 25:13:020404:1376, расположенного в 1,6 км по  
направлению на северо-запад от ориентира (о. Скала Крейсер), за пределами ориентира, адрес  
ориентира: 692941, Приморский край, Партизанский муниципальный район, Владимиро-  
Александровское лесничество) координаты: 42°44'26" 133°13'11"

Точка отбора пробы: кран для отбора проб

Метеоусловия: пасмурно, температура воздуха 3°C, скорость ветра 3 м/с

Отбор проб произведен: 18.03.2026 в 13<sup>35</sup> инженером-лаборантом Ливенцовой Т.В.

Акт отбора пробы № 92 от 18.03.2026

Вид упаковки: стеклянная тара – 1,0 дм<sup>3</sup>, 0,1 дм<sup>3</sup>; полимерная тара – 1,0 дм<sup>3</sup>, 0,5 дм<sup>3</sup>, 0,1 дм<sup>3</sup>.

Объем пробы: 3,7 дм<sup>3</sup>.

Нормативный документ на метод отбора проб: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору  
проб.

Консервация, предварительная обработка пробы не проводилась

Дата, время поступления пробы в лабораторию: 18.03.2026 в 14<sup>30</sup>

Дата проведения испытаний: 18.03.2026 - 23.03.2026

Цель отбора пробы: производственный контроль согласно плана-графика от 20.09.2023

НД регламентирующий требования к объекту: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Сведения о средствах измерений:

| Наименование СИ, марка, зав. номер                            | Инвентарный номер | Свидетельство о поверке, аттестат, протокол<br>аттестации |            | Дата следующей<br>поверки,<br>аттестации |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|                                                               |                   | номер                                                     | дата       |                                          |
| Спектрофотометр ПЭ-5400УФ<br>зав. № 54УФ2123                  | 429550            | № С-АЭ/18-12-<br>2025/490390161                           | 18.12.2025 | 17.12.2026                               |
| Анализатор жидкости Флюорат-02-2М,<br>зав. № 5119             | 442185            | № С-АЭ/05-03-<br>2026/509224812                           | 05.03.2026 | 04.03.2027                               |
| pH- метр/иономер, ИТАН<br>зав. № 0300805                      | 3646950           | № С-АЭ/26-05-<br>2025/434801404                           | 26.05.2025 | 25.05.2026                               |
| Термометр технический стеклянный<br>типа ТТЖ П № 4, зав № 375 | 2240701           | № С-АВФ/12-08-<br>2023/273846323                          | 12.08.2023 | 11.08.2026                               |

Результат испытаний:

| Наименование показателя, ед. изм                     | Нормативы по<br>СанПиН 1.2.3685-21<br>(предельно допустимые<br>концентрации (ПДК),<br>не более | Результат испытаний<br>(C ± Δ) или (C ± U) | НД на метод испытаний      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                                    | 2                                                                                              | 3                                          | 4                          |
| <b>Органолептические показатели:</b>                 |                                                                                                |                                            |                            |
| Интенсивность запаха, при температуре<br>20°C, баллы | 2                                                                                              | 3                                          | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 |

\* Менее/ более предела обнаружения согласно методики

Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу


Ответственный за оформление протокола Маркова Ю.А.

|                                                                                         |                    |               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Интенсивность вкуса и привкуса, баллы                                                   | 2                  | 3             | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2                        |
| Цветность по хром-кобальтовой шкале, градусы цветности                                  | 20                 | 19±4          | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04                              |
| Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>                                               | 1,5                | 21±3          | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05<br>(Издание 2019 г)        |
| <b>Обобщенные показатели:</b>                                                           |                    |               |                                                    |
| Водородный показатель (рН), ед. рН                                                      | в пределах 6,0-9,0 | 6,5±0,2       | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97<br>(Издание 2018 г)        |
| Жесткость, °Ж                                                                           | 7,0                | 0,30±0,05     | ГОСТ 31954-2012, метод А п.4                       |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм <sup>3</sup>                                         | 5,0                | 0,83±0,17     | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99<br>(Издание 2012 г)          |
| Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм <sup>3</sup>                                | 0,1                | менее 0,005*  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98<br>(Издание 2012 г)          |
| Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм <sup>3</sup> | 0,5                | менее 0,025*  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000<br>(Издание 2014 г)        |
| Массовая концентрация общих фенолов, мг/дм <sup>3</sup>                                 | -                  | менее 0,0005* | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002<br>п. 9.1 (Издание 2010 г) |

Подписи ответственных лиц  
за выдачу результата испытаний:

ведущий инженер  
(должность)

Маркова Ю.А.  
(ФИО)

  
(подпись)

инженер – лаборант  
(должность)

Ливенцова Т.В.  
(ФИО)

  
(подпись)

"конец протокола"

\* Менее/ более предела обнаружения согласно методики

Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»  
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу