Пример расположения ВЛ 6 кВ. База отдыха "Триозерье".

Точка подключения к сетям электроснабжения
Опора анкерная-угловая
№260 ВЛ3 6 кВ ФЗ2 ПС Угольная

Оп. №1 А10-20МИ-1
с разъединителем

ВЛ 6 кВ
Общая протяженность 700м.

ВЛ 6 кВ
Протяженность 400м.

Дорога

КЛ 6 кВ
Протяженность 265м.

Концевая анкерная
опора 6 кВ

Концевая анкерная
опора 6 кВ

ВЛ 6 кВ
протяженность 50м.

Концевая анкерная
опора 6 кВ

Проходная т/б Триозерья

КТП 6/0,4 кВ

2 КЛ 0,4 кВ
протяженность 2х85 м.
переход под дорогой в трубах

ДГУ

Место врезки
в существующую КЛ 0,4 кВ

КЛ 0,4 кВ существующая

Протока

m. А
m. Б
m. В
m. Г
m. Д
m. Е

43,93

на Триозерье дор.

Бухта Трехозерье

Триозерье

Дайв Центр
Blakmarlin25

Серебряный берег
С лучшими оценками

пресное

ВЛ 6 кВ

КЛ 6 (0,4) кВ

Опора

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разработал		Григорьев			02.26
Проверил		Бастин			02.26
Н.контроль		Бастин			02.26
ГИП		Киреенко			02.26

1240/2025/Р1-ППО

Разработка проектной и рабочей документации на строительство ВЛ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения т/б «Триозерье»

Технологические и конструктивные решения. Электроснабжение.

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

Ситуационный план трассы ВЛ-6 кВ
М1:2000

D:\Работа Арнаб\Выполненные 22кА\Новороп\Альфа\ГИПП_Локатор.jpg

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2